

Nom du Client : RAGA
Utilisation (résidence principale/secondaire, gîtes, atelier, ...):
Adresse : 300 RT de Fendeille
Code postal : 31 Ville : Casteilnaudary
Tél. : 06 34 18 9742 Portable :
E-mail :@.....

Type de microstation : FR 614000 Numéro d'identification de la cuve : TP 29259
Numéro du compresseur : 1963279
Numéro de la pompe (si applicable) :
Date d'installation : 28/6/20 Date de mise en route : 2/7/20

Nom et Société de l'Installateur (terrassier) : Gu. Audouin TP
Nom du Technicien (mise en route) : Nicolas Beauvois

Contrat d'entretien : ☐ contracté auprès du Partenaire exclusif Tricel
(dont dépend la garantie de bon fonctionnement de la microstation) ☐ contracté auprès d'une tierce société :
☒ refusé par le Client

Le guide d'utilisation Tricel a été remis en main propre au Client.

Signature Client :



Signature Technicien :



© ECOVEO sarl
SERVICE TECHNIQUE
micro-stations et filtres compacts Tricel
postes de relevage

Les microstations d'épuration Tricel® doivent être installées conformément aux préconisations du NF DTU 64.1 et du guide d'utilisation Tricel®. La mise en route de la microstation, qui ne peut être réalisée que par un technicien Tricel ou un Partenaire exclusif Tricel, ne constitue pas une réception de chantier et Tricel et/ou le Partenaire exclusif Tricel ne sauraient en aucun cas et d'aucune manière que ce soit être tenus pour responsables de la qualité et/ou de la conformité des travaux d'installation de la microstation, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l'entreprise exécutant lesdits travaux d'installation.

Le retour de ce certificat de mise en route dûment complété et signé par les parties au siège de Tricel à Naintré est l'événement déclencheur des garanties dont fait l'objet la microstation Tricel® concernée.