

## Grille d'aide à l'évaluation du fonctionnement et de l'impact d'un dispositif d'ANC

| PROPRIETAIRE DE L'HABITATION |             |
|------------------------------|-------------|
| Nom – Prénom:                | MARTY Louis |

|          |              |          |        |
|----------|--------------|----------|--------|
| Adresse: | LES CLAUZOUS | Commune: | AIROUX |
|----------|--------------|----------|--------|

| ADRESSE DE L'HABITATION CONTROLEE |              |          |        |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------|
| Adresse:                          | LES CLAUZOUS | Commune: | AIROUX |

N° de bordereau: 3964

| Aspect diagnostic |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dispositif        | 4 { . Complet - conformité apparente (le dispositif possède tous les éléments pressentis pour fonctionner)   |
|                   | 2 { . partiel (rejet eaux prétraitées uniquement ou sous dimensionné)                                        |
|                   | 0 { . inexistant (rejets directs des effluents)                                                              |
| fonctionnement    | 4 { . correct (entretien et fonctionnement conforme)                                                         |
|                   | 2 { . aléatoire (gènes pour l'usager - odeurs - colmatage – suintement)                                      |
|                   | 0 { . mauvais (gènes importantes pour le voisinage - odeurs permanentes - résurgences - surverse : plaintes) |

|                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caractérisation du milieu récepteur</b> | 6 | { | . favorable : - infiltration sur parcelle adaptée avec présence nappe > 1,5 m du sol<br>- ou rejet dans cours d'eau à écoulement permanent (avec facteur dilution significatif - pas d'eutrophisation) | <input type="checkbox"/>            |
|                                            | 3 |   | . Réserve : - fossé<br>- cours d'eau temporaire (concerne les cours d'eau à débit d'étiage nul)<br>- eaux stagnantes (mare - étang - marais)                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                            | 1 |   | . défavorable : - sols inadaptés (peu / trop perméables - karstiques, ...)<br>- puits perdus (pulsard)<br>- milieu récepteur réglementé                                                                | <input type="checkbox"/>            |

| Aspect impact               |   |                                                                               |                                                                                                                   |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risque sanitaire<br>(usage) | 6 | { . Négligeable : - aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire |                                                                                                                   |
|                             | 3 |                                                                               | . potentiel : - dispositifs rejetant dans un milieu superficiel accessible (fosse - mare, ...)                    |
|                             | 1 |                                                                               | . Élevé : - milieu à usages sanitaires évidents (PP AEP - baignade - conchyliculture - activités de loisirs, ...) |

**NOTE DE L'INSTALLATION:** 8/20  
Note max. : 20

**PRIORITE:** 1

< 10 "Points noirs" réhabilitation prioritaire – PRIORITE 1

≤ 12 Travaux à prévoir - PRIORITE 2

> 12 Contrôle périodique, entretien et bon fonctionnement – PRIORITE 0

**Nota :** pour les installations situées en milieu défavorable à risque sanitaire élevé la note maximale de 10 devra être atteinte et ne donnera pas lieu à quelconque travaux.