

Commune : LAURABUC

Lieu dit " Le Moulin"

Date : 09/07/2020

Schéma de principe

Filière d'assainissement préconisée

Echelle: 1/500


Bureau d'études OPALE

Z.A La Plaine

11 300 Cournanel

Tél: 04 68 69 20 01

Fax: 04 68 20 97 73



Ventilation secondaire, au niveau du faîtage ou d'un arbre avec extracteur éolien
Ventilation primaire conseillée

Zone d'implantation pour une filière agréée de 6 Equivalents Habitants.
(Parue au journal officiel de la république Française)
Déroctage éventuel à prévoir

Zone pour le Rejet au talus sur la parcelle avec clapet anti retour

Pente de 0 à 2 %

Accès

Pente de 5 à 10 %

Dimensionnement établi en fonction des informations recueillies auprès du pétitionnaire.
Respect des distances préconisées.
Un accès pour l'entretien des ouvrages devra être possible.
Le nombre de sorties d'effluents du bâtiment est donné à titre indicatif, toutes les eaux usées de l'habitation doivent rejoindre le prétraitement.
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement sont déconseillées.
Un écoulement gravitaire devra être respecté lors de l'implantation des ouvrages.
Autorisation communale pour le droit au rejet.
Clapet anti retour au point de rejet.