

Commune : BELFLOU

Lieu dlt "Le Roc "

Date : 09 Décembre 2013

Schéma de principe

Filière d'assainissement préconisée

Document sans échelle

Bureau d'études OPALE

1, Place du Presbytère

11 300 Limoux

Tél: 04 68 69 20 01

Fax: 04 68 20 97 73

Dimensionnement établi en fonction des informations recueillies auprès du pétitionnaire.
Respect des distances préconisées.
Déroctage à prévoir.
Un accès pour l'entretien des ouvrages devra être possible.
Le nombre de sorties d'effluents du bâtiment est donné à titre indicatif, toutes les eaux usées de l'habitation doivent rejoindre le prétraitement.
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement sont déconseillées.
Un écoulement gravitaire devra être respecté lors de l'implantation des ouvrages. Dans le cas contraire, une pompe de relevage est à prévoir.
Une servitude de passage est à obtenir.
Clapet anti retour.

