

Commune : BELFLOU

Lieu dit "Le Roc "

Date : 09 Décembre 2013

Schéma de principe

Filière d'assainissement préconisée

Document sans échelle

Bureau d'études OPALE

1, Place du Presbytère

11 300 Limoux

Tél: 04 68 69 20 01

Fax: 04 68 20 97 73



Dimensionnement établi en fonction des informations recueillies auprès du pétitionnaire.
Respect des distances préconisées.
Déroctage à prévoir
Un accès pour l'entretien des ouvrages devra être possible.
Le nombre de sorties d'effluents du bâtiment est donné à titre indicatif, toutes les eaux usées de l'habitation doivent rejoindre le prétraitement.
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement sont déconseillées.
Un écoulement gravitaire devra être respecté lors de l'implantation des ouvrages. Dans le cas contraire, une pompe de relevage est à prévoir.
Servitude de passage à obtenir pour la conduite d'évacuation.

Conduite d'évacuation type "Drain de dispersion"
de 25 ML
(L25 ml / X 1 1m)

pente de 0 à 2%

Ventilation secondaire, au
niveau du faîtage
avec extracteur éolien
Ventilation primaire conseillée

pente de 2 à 5%

Zone d'implantation pour une filière agréée de
4 Equivalents Habitants.
(Parue au journal officiel de la république
Française)

