

Informations générales
Dossier numéro : 6089

Date du contrôle	28/08/2018	Date d'avis de passage			Origine du contrôle		Demande de PC	
Habitation	Adresse	lot 2, lotissement lavail 4						
	Bât.		Appart.		Esc.		Etg.	
	CP	11400	BP					
	Commune	SOUILHANELS	Complément ville					
	Référence cadastrale				ZB 274			
Propriétaire	Type							
	Date de début			Date de fin				
	Civilité, Nom, prénom		Monsieur et Madame CASANOVA Jean Pascal et Blandine					
	Complément de nom ou conjoint							
	Adresse	14 rue des bleuets						
	Bât.		Appart.		Esc.		Etg.	
	CP	31290		BP				
	Commune	VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS		Complément ville				
	Téléphone(s)							
	Fax				Mail			
	Payeur équivalent redevance					☒		
Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)	Civilité, Nom, prénom		Monsieur et Madame CASANOVA Jean Pascal et Blandine					
	Téléphone(s)							
	Fax		Mail					
	Remarque							

Données générales du contrôle de réalisation

Demandeur (si différent du propriétaire)	
Personne(s) rencontrée(s)	
Observations	

Caractéristiques de l'habitation : nature du projet

Construction neuve ☒		Réhabilitation de l'existant ☐	
Réalisation du projet	Concepteur : ☐ Installateur : ☐		
Type de zonage :		Temps occupation : 100	
Nb chambre(s) : 4	Nb pièce(s) principale(s) : 5		Logement vacant : ☐
Zone de prévention des risques		Nombre équivalent Habitant	5
Remarques sur l'habitation			

Caractéristiques du terrain

	Contrôleur
• Superficie totale de la parcelle : 1487 m ²	
• Superficie disponible pour l'assainissement : 150 m ²	Est-elle suffisante ? ☒ Oui ☐ Non
• Le terrain est-il desservi par un réseau public d'eau potable ? ☒ Oui ☐ Non	
• Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible	
• Présence d'un captage sur le terrain ? ☐ Oui ☒ Non ○ Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ Oui ☐ Non ○ Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m ○ Est-il déclaré ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ?	Filière dans périmètre de protection d'un captage d'eau ? ☐ Oui ☒ Non Contraintes discriminatoires ? ☐ Oui ☒ Non
• Présence d'un captage sur un terrain mitoyen ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ? ○ Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ? ○ Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m ○ Est-il déclaré ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ?	Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? ☐ Oui ☒ Non Distance > 35m ? ☐ Oui ☐ Non Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? ☒ Oui ☐ Non

Etudes et Documents

	Contrôleur
• Etude de définition de la filière ANC réalisée ? ☒ Oui ☐ Non	Etude de sol réalisée ? ☒ Oui ☐ Non
• Etude de sol réalisée ? ☒	Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? ☐ Oui ☐ Non
• Autres documents : - Plan de masse au 1/200 ou 1/500 - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500	Plan de masse fourni ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, renseignements suffisants pour le projet ? ☒ Oui ☐ Non Plan en coupe fourni ? ☒ Oui ☐ Non Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents d'amont en aval assuré ? ☒ Oui ☐ Non

Pédologie

Données pédologiques	
Perméabilité	12 mm/h
Nature de sondages effectués	☐ Tarière ☐ Fosse pédologique ☐ Observation visuelle

Mesures de perméabilité

Perméabilité moyenne Commentaires	12 mm/h
---	---------

Caractéristiques de l'installation

Eléments composant l'installation	
Filières traditionnelles ☒ Prétraitement ☒ Traitement	Filières agréées ☐ Filtre compact ☒ Microstation ☐ Filtre planté
☐ Présence de toilette sèche ☐ Poste de relevage	
Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : ☒	
Commentaires généraux :	

Description de l'Evacuation
• Destination des eaux pluviales : ○ Commentaires :
• Origine des effluents : Toutes eaux ○ Commentaires :

Le prétraitement

	Contrôleur
• Type : Fosse toutes eaux de 3000 litres Volume : 3 m ³ • Matériau prévu :	Volume suffisant ? ☒ Oui ☐ Non Si non , vol. suggéré : m ³
• Eaux ménagères et eaux vannes prétraitées séparément ? ☐ Oui ☒ Non	L'implantation de la fosse compatible avec l'accès ? ☒ Oui ☐ Non Prétraitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères ? ☐ Oui ☒ Non
Extracteur éolien prévu ? ☒ Oui ☐ Non Extracteur statique ? ☐ Oui ☐ Non Fosse toutes eaux à plus de 10m de l'habitation ? ☐ Oui ☒ Non Immobilisation de la fosse par une dalle d'amarrage ? ☐ Oui ☒ Non Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ? ☐ Oui ☒ Non	Si présence d'une nappe, dalle d'amarrage prévue ? ☒ Oui ☐ Non Si fosse enfouie sous zone de circulation, dalle de répartition prévue ? ☒ Oui ☐ Non
• Equipement(s) de prétraitement existants ☐ Bac à graisse ☒ Ventilation(s) ☐ Préfiltre	Si bac non prévu , est-ce souhaitable ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires sur le prétraitement :	

Bac à graisse Volume : L Type EU à collecter : Commentaires :	Contrôleur Le volume prévu est-il adapté ? ☐ Oui ☐ Non
Préfiltre • Volume : Commentaires :	Le volume prévu est-il adapté ? ☐ Oui ☐ Non
Ventilation • Dans le cas d'une fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? • Ventilation primaire prévue ? ☒ Oui ☐ Non • Ventilation secondaire prévue ? ☒ Oui ☐ Non • Est-il prévu un extracteur ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : 100 mm ☒ Oui ☐ Non - Remontée au faîtage ? ☒ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faîtage ? ☒ Oui ☐ Non Commentaires :	Ventilation prévue ? ☒ Oui ☐ Non Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☒ Oui ☐ Non Non

Filière de traitement

		Contrôleur
Type de traitement : Filtre à sable vertical drainé		
Si tranchées d'épandage		Filière prévue autorisée dans la zone ? ☒ Oui ☐ Non
Nombre de tranchées : Longueur d'une tranchée : m Largeur d'une tranchée : m Linéaire total : m		Dispositif adapté aux contraintes de sol ? ☒ Oui ☐ Non Préciser :
Si tertre		
Longueur Au sommet : m A la base : m	Largeur m m	Longueur d'une tranchée > 30 m ? ☐ Oui ☐ Non Dimensionnement adapté au logement ? ☒ Oui ☐ Non
Si autres systèmes :		
Longueur : 5 m Largeur : 5 m Profondeur : 1.2 m Surface : 25 m		
Distance minimale par rapport à :		
A l'habitation : >5 m A la limite de parcelle : >3 m Aux arbres : >3 m		/habitation > 5m ☒ Oui ☐ Non /limite parcelle > 3m ☒ Oui ☐ Non /végétation > 3m ☒ Oui ☐ Non
Commentaires :		

Filière agréée :

Microstation, filtre compact, filtre planté.

		Contrôleur
La filière est-elle agréée ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? Numéro d'agrément : Dénomination commerciale : Capacité de traitement : 5 EH		
Fonctionnement possible par intermittence ? ☐ Oui ☐ Non ○ Si non, l'installation concerne t'elle bien une résidence à occupation permanente ? : ☐ Oui ☐ Non		Capacité de traitement prévue ? 5 EH

Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☐ Non	Si présence d'une nappe, la filière est-elle autorisée ? ☒ Oui ☐ Non
Ventilation(s) : ☒ Selon préconisations fabricant	Ecoulement correct des effluents amont vers l'aval assuré ? ☒ Oui ☐ Non
Commentaires :	


Distance minimale par rapport à : ○ A l'habitation : 5 m ○ A la limite de parcelle : 3 m ○ Aux arbres : 3 m	Contrôleur Respect des distances : /Habitation ? ☒ Oui ☐ Non /Parcelle ? ☒ Oui ☐ Non /Végétation ? ☒ Oui ☐ Non
Commentaires : Installation d'une filière agréée conformément au DTU 64.1, aux préconisations du fabricant, et au rapport du bureau d'étude.	

Rejet des effluents

Quel est le lieu prévu pour le rejet ? Fossé	Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ? ☒ Oui ☐ Non Le lieu de rejet nécessite-t'il une autorisation du propriétaire ? ☒ Oui ☐ Non Une dérogation préfectorale est-elle nécessaire ? ☐ Oui ☒ Non
Rejet superficiel Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ? ☐ Oui ☒ Non <i>Si oui, la joindre à la demande</i>	Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possédée ? ☐ Oui ☒ Non
Rejet par puits d'infiltration Si rejet par puits d'infiltration, autorisation communale à l'appui d'une étude hydrogéologique ? ☐ Oui ☐ Non <i>Si oui, la joindre à la demande</i>	Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une autorisation communale sur la zone ? ☐ Oui ☐ Non Si non, le particulier a-t-il fourni une dérogation ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires : demande d'autorisation de rejet à obtenir par le propriétaire du fossé	

AVIS TECHNIQUES

Service de contrôle	
Nom du service	Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
Adresse	av du 08 mai 1945 CP : 11400 Commune : CASTELNAUDARY
Téléphone	04.68 23 68 43

Proposition d'avis du contrôleur	Conforme
Commentaires : Installation d'une filière agréée conformément au DTU 64.1, aux préconisations du fabricant, et au rapport du bureau d'étude.	
Date : 28/08/2018 Nom et signature du contrôleur : Serge FORATO	 

Avis du responsable du service de contrôle	Conforme
Commentaires :	
Date : 10/03/2017 Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : M. Philippe BERNARD	