

Commune : CASTELNAUDARY

Lieu dit " Espelisses "

Date : 08 Juin 2020

## Schéma de principe

## Filière d'assainissement préconisée

échelle: 1/500


Bureau d'études OPALE

Z.A La Plaine

1 300 Cournanel

Tél: 04 68 69 20 01

Tax: 04 68 20 97 73



Zone d'implantation pour  
une filière agréée de 5 Equivalent Habitants.  
(Plan au Journal Officiel de la République Française)  
Démontage éventuel à prévoir



Zone pour la création du fossé  
avec clapet anti-retour



Fossé à créer

pente de 2 à 5%

pente de 0 à 2%

Accès

Ventilation secondaire, au  
niveau du faîtage  
avec extracteur éolien  
Ventilation primaire conseillée

Dimensionnement établi en fonction des  
informations recueillies auprès du pétitionnaire.  
Respect des distances préconisées.  
Un accès pour l'entretien des ouvrages  
devra être possible.  
Le nombre de sorties d'effluent du bâtiment est donné  
à titre indicatif, toutes les eaux usées de l'habitation  
doivent rejoindre le prétraitement.  
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement  
sont déconseillées.  
Abattage d'arbres à prévoir.  
Un écoulement gravitaire devra être respecté lors  
de l'implantation des ouvrages.  
Fossé à créer sur la parcelle.



**Etude et préconisation pour la mise  
en place d'une filière  
d'assainissement individuel**

**Permis de construire pour une  
habitation**

Département de l'Aude  
Commune de **CASTELNAUDARY**  
« Espelisse »

|      |           |                     |
|------|-----------|---------------------|
| Date | Opérateur | Dossier N°ES.20.041 |
|------|-----------|---------------------|

|            |    |
|------------|----|
| 10/06/2020 | AL |
|            |    |
|            |    |
|            |    |
|            |    |
|            |    |

|                          |
|--------------------------|
| Création                 |
| Nature des modifications |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |

PETITIONNAIRE

**Mme SIBRA Lorène  
Lieu dit: " Espelisse"  
11400 CASTELNAUDARY**

BUREAU D'ETUDE

**OPALE**  
1, Place du Presbytère  
11300 Limoux

Tel : 04 68 69 20 01  
Fax : 04 68 20 97 73



## **Objet de l'étude**

L'opération a consisté à réaliser une étude de sol à la parcelle, dans le cadre de la mise en place d'une filière d'assainissement individuel, pour une habitation, sur la commune de CASTELNAUDARY (11), au lieu-dit « Espelisse ».

L'objectif de cette étude est de définir pour la parcelle étudiée la filière d'assainissement la mieux adaptée pour traiter les eaux usées domestiques conformément à l'arrêté du 09 octobre 2009.

L'étude fera ressortir les caractéristiques essentielles du terrain permettant de juger de l'adéquation de la filière d'assainissement proposée avec l'aptitude du sol de la parcelle concernée.

Par le biais de cette étude, les points suivants seront étudiés :

- l'aptitude du sol au géoassainissement
- Les caractéristiques du site (hydrologie, topographie, conditions de rejet, implantation...)
- La configuration de l'habitation desservie (caractéristiques du logement, extension projetée...)

L'étude permettra de définir le type de filière d'assainissement à mettre en place ainsi que son dimensionnement et son schéma type d'implantation.

## Résumé de l'étude

| INFORMATIONS GENERALES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification du pétitionnaire                                                                                                                | Mme SIBRA Coline<br>Lieu dit: " Espelisse"<br>11400 CASTELNAUDARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nature du projet                                                                                                                               | Mise en place d'une filière d'assainissement pour une<br><b>permis de construire.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adresse du projet                                                                                                                              | Lieu-dit « Espelisse»<br>11 400 CASTELNAUDARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Références cadastrales                                                                                                                         | Parcelle cadastrale N°65 Section YF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIPTIF DE L'HABITAT                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de pièces principales                                                                                                                   | 5 dont 4 chambres<br>On prendra un nombre d'équivalent habitants <b>5EH</b> pour le dimensionnement de la filière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEFINITION DE LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ADAPTEE                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Filière(s) classique(s) préconisée(s)</b><br>La mise en œuvre et l' utilisation devra être conforme aux prescriptions du DTU64-1 en vigueur | <b>Prétraitement :</b><br><b>Fosse toutes eaux de 3 m<sup>3</sup></b><br>(avec pré filtre intégré préconisé)<br>Mise en place d'une aération secondaire avec extracteur éolien. Ventilation primaire conseillée.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                | <b>Filière de traitement :</b><br><b>Filtre à sable vertical drainé de 25 m<sup>2</sup></b><br><b>( L5 ml x l 5m )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Filière(s) agréée(s) préconisée(s)</b><br>(Parue au journal officiel de la République Française)                                            | <b>Filières agréées Préconisées de 5EH: CF annexe N°1</b><br>La mise en œuvre et l'utilisation devront être conformes aux prescriptions du constructeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mode de dispersion                                                                                                                             | <b>Superficiel au fossé à créer sur la parcelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Préconisations ou particularités                                                                                                               | -Respect des distances préconisées.<br>-Toutes circulations d'engin ne sont pas conseillées sur les ouvrages d'assainissement.<br>-L'accès doit être rendu possible pour l'entretien des ouvrages (vidanges...)<br>-Abattage d'arbres à prévoir.<br>-Toutes les eaux usées de l'habitation doivent être collectées par la filière d'assainissement.<br>-Fossé à créer sur la parcelle.<br>-Clapet anti retour au point de rejet.<br>-Ecoulement gravitaire à respecter. |



**PIECE 1**

**DETAIL DE L'ETUDE**

| INFORMATIONS GENERALES          |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identification du pétitionnaire | Mme SIBRA Coline<br>Lieu dit: " Espelisse"<br>11400 CASTELNAUDARY           |
| Nature du projet                | Mise en place d'une filière d'assainissement pour une permis de construire. |
| Adresse du projet               | Lieu-dit « Espelisse»<br>11 400 CASTELNAUDARY                               |
| Références cadastrales          | Parcelle cadastrale N°65 Section YF                                         |
| Constructeur / Installateur     | /                                                                           |

| DESCRIPTIF DE L'HABITAT                           |                                                                                              |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type d'habitat                                    | Principal                                                                                    |               |
| Nombre de pièce principale                        | 5                                                                                            |               |
| Type de pièces principales                        | ➤ 4 chambres<br>➤ 1 séjour/salle à manger                                                    |               |
| Nombre d'équivalent habitant                      | On prendra un nombre d'équivalent habitants <b>5EH</b> pour le dimensionnement de la filière |               |
| Equipements sanitaires (donnés à titre indicatif) | <b>Type</b>                                                                                  | <b>Nombre</b> |
|                                                   | WC                                                                                           | 1             |
|                                                   | Salle de Bain                                                                                | 1             |
|                                                   | Lave linge                                                                                   | 1             |
|                                                   | Lave vaisselle                                                                               | 1             |




| DESCRIPTIF DE LA PARCELLE ET DU SOL EN PLACE                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Superficie de la parcelle                                                                                                                    | >1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Alimentation en Eau potable                                                                                                                  | Raccordement au réseau communal d'eau potable                                                                                                                                                                                                              | Oui                                   |
|                                                                                                                                              | Présence d'un captage, puits, source                                                                                                                                                                                                                       | Non                                   |
|                                                                                                                                              | ↳ Utilisé pour la consommation humaine<br>↳ Distance > à 35m du site prévu pour l'installation de la filière de traitement                                                                                                                                 | /<br>/                                |
| Pente globale du terrain                                                                                                                     | Entre 0 et 2% sur la zone d'étude                                                                                                                                                                                                                          | Faible                                |
| Contraintes environnementales                                                                                                                | <b>Respect des distances</b> par rapport à l'implantation définie pour l'installation de la filière de traitement :                                                                                                                                        | > 5m de l'habitation                  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | > 3m de toute culture, plantation,... |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | > 3m de limite de parcelle            |
|                                                                                                                                              | Superficie disponible pour l'assainissement                                                                                                                                                                                                                | >100 m <sup>2</sup>                   |
|                                                                                                                                              | Accessibilité aisée aux ouvrages<br>Si non, celui-ci devra être rendu possible                                                                                                                                                                             | Oui                                   |
| Terrain en zone inondable                                                                                                                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Irrigation souterraine de végétaux (non comestibles) possible ?                                                                              | Non                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Milieu récepteur                                                                                                                             | Absence d'un cours d'eau pérenne à proximité du parcellaire étudié.<br>Fossé à créer                                                                                                                                                                       |                                       |
| Végétation                                                                                                                                   | La zone d'étude est actuellement enherbée et parsemée d'arbres.                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Résultat des sondages S1, S2 et S3                                                                                                           | Parcelle présentant une pente de faible à moyenne sur la zone d'étude. La nature du sol présente une texture Argileuse à Argilo marneuse.<br>Le sol apparaît suffisamment profond<br>- Profondeur des sondages : S1 : 1.00 m<br>S2 : 1.00 m<br>S3 : 1.00 m |                                       |
| Paramètre hydromorphie<br>↳ Présence d'une circulation à moins de 1.10m<br>↳ Trace d'hydromorphie<br>⇒ Si oui – profondeur par rapport au TN |                                                                                                                                                                                                                                                            | Non                                   |
| Paramètre substratum<br>↳ Présence du substratum rocheux<br>⇒ Si oui, profondeur par rapport au TN                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | Non                                   |
| Résultat du test de perméabilité                                                                                                             | Paramètre perméabilité<br>↳ Profondeur du test :<br>↳ Valeur T1 : mm/h<br>↳ Classification de l'horizon :                                                                                                                                                  | 0.60m<br>8 mm/h<br>Peu perméable      |
| Aptitude du sol en place à l'assainissement individuel :                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | Médiocre                              |

## Parcelle étudiée

Date de l'intervention

09 Juin 2020



SARL OPALE – Limoux(11)



Février 2020  
Dossier n°ES.20.013

### Conclusion de l'étude de sol

Le test de percolation a révélé la présence d'un sol imperméable.

Les sondages ont mis en évidence la présence d'un sol de texture argileuse à argilo marneuse, et suffisamment profond sur le lieu prévu d'implantation.

La pente est apparue de faible sur la zone d'implantation à moyenne pour le lieu de rejet..

Toutes les sorties de l'habitation devront être collectées par les ouvrages d'assainissement.

La présence d'un sol imperméable, à pente faible , implique la mise en place d'une filière classique de type « Filtre à sable vertical drainé », avec un rejet en mode superficiel vers le fossé à créer sur la zone d'étude.

Un clapet anti retour est à positionner à ce point de rejet.

Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement sont déconseillées et un accès devra permettre leur entretien.

Abattage d'arbres éventuel à prévoir.

### Filière de traitement classique adaptée

***Filtre à sable vertical drainé***

### Evacuation des eaux usées traitées

**Superficiel**

| DEFINITION DE LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ADAPTEE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Filière(s) classique(s) préconisée(s)</b></p> <p>La mise en œuvre et l'utilisation devra être conforme aux prescriptions du DTU64-1 en vigueur</p> | <p><u>Prétraitement :</u></p> <p><b>Fosse toutes eaux de 3 m<sup>3</sup></b><br/>(avec pré filtre intégré préconisé)<br/>Mise en place d'une aération secondaire avec extracteur éolien. Ventilation primaire conseillée.</p> <p><u>Filière de traitement :</u></p> <p><b>Filtre à sable vertical drainé de 25 m<sup>2</sup></b><br/>( L5 ml x l 5m )</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Filière(s) agréée(s) préconisée(s)</b></p> <p>(Parue au journal officiel de la république Française)</p>                                           | <p><b>Filières agréées Préconisées de 5EH: CF annexe N°1</b><br/>La mise en œuvre et l'utilisation devront être conformes aux prescriptions du constructeur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode de dispersion                                                                                                                                       | <b>Superficiel au fossé à créer sur la parcelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Préconisations ou particularités                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Respect des distances préconisées.</li> <li>-Toutes circulations d'engin ne sont pas conseillées sur les ouvrages d'assainissement.</li> <li>-L'accès doit être rendu possible pour l'entretien des ouvrages (vidanges...)</li> <li>-Abattage d'arbres à prévoir.</li> <li>-Toutes les eaux usées de l'habitation doivent être collectées par la filière d'assainissement.</li> <li>-Fossé à créer sur la parcelle.</li> <li>-Clapet anti retour au point de rejet.</li> <li>--Ecoulement gravitaire à respecter.</li> </ul> |



**PIECE 2**

**ANNEXES**

## ANNEXE N°1

### Tableau des filières agréées préconisées



Les caractéristiques des filières d'assainissement individuel agréées se trouvent sur le site du gouvernement : <http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/> dans la rubrique « procédure d'évaluation ».

| FILIERES AGREES                                                                        | Nombre d'Equivalent Habitant | Avis relatif à l'agrément N :                                                         | Ouvrages pouvant être mis en place |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Neve environnement<br><b>TOPAZE T5</b>                                                 | 5                            | 2010-003                                                                              | X                                  |
| SOTRALENTZ<br><b>ACTIBLOC 2500-2500 SL</b>                                             | 4                            | 2010-004                                                                              |                                    |
| Bionest<br><b>BIONEST PE-5</b>                                                         | 5                            | 2010-005                                                                              | X                                  |
| EPUR<br><b>BIOFRANCE F4</b>                                                            | 5                            | 2010-006                                                                              | X                                  |
| EPUR<br><b>BIOFRANCE PLAST F4</b>                                                      | 5                            | 2010-007                                                                              | X                                  |
| <b>SEPTODIFFUSEUR SD14</b><br><b>SEPTODIFFUSEUR SD22</b><br><b>SEPTODIFFUSEUR SD23</b> | 4<br>5                       | 2010-008<br>2010-009                                                                  |                                    |
| Phyto plus environnement<br><b>BIO REACTION SYSTEM</b>                                 | 5                            | 2010-010                                                                              | X                                  |
| Eauclin<br><b>MONOCUVE Type 6</b>                                                      | 6                            | 2010-011                                                                              |                                    |
| Eloy Water<br><b>OXYFIX C-90 MB 4EH 4500</b>                                           | 3                            | 2010-015                                                                              |                                    |
| Eloy Water<br><b>OXYFIX C-90 MB 5EH 6000</b>                                           | 5                            | 2010-016                                                                              | X                                  |
| Premier tech environnement<br><b>EPURFLO Maxi CP</b>                                   | 5-6-7-8-10-12-14-17          | 2010-017                                                                              | X                                  |
| Premier tech environnement<br><b>EPURFIX CP</b>                                        | 5-7                          | 2010-018                                                                              | X                                  |
| Kessel AG<br><b>INNOCLEAN 4EW</b>                                                      | 4                            | 2010-019                                                                              |                                    |
| Delphin Compact 1<br><b>Delphin Water Systems GmbH and Co.KG</b>                       | 4                            | 2010-020                                                                              |                                    |
| Abas<br><b>SIMBIOSE 4EH</b>                                                            | 4                            | 2010-021                                                                              |                                    |
| Kingspan Environnemental<br><b>BIODISK BA5EH</b>                                       | 5                            | 2010-022                                                                              | X                                  |
| Eparco<br><b>Filtre à Massif de zéolithe</b>                                           | 5 à 20                       | 2010-023                                                                              | X                                  |
| BIOROCK D5<br><b>BIOROCK</b>                                                           | 5                            | 2010-026                                                                              | X                                  |
| BIOROCK D6<br><b>BIOROCK</b>                                                           | 6                            | 2010-026 (bis)                                                                        |                                    |
| STOC Environnement<br><b>OXYFILTRE</b>                                                 | 5                            | 2011-001                                                                              | X                                  |
| Nassar Techno Group<br><b>Microstation Modulaire XXS</b>                               | 4                            | 2011-002                                                                              |                                    |
| ALIAXIS R&D SAS<br><b>PURESTATION EP600</b>                                            | 4                            | 2011-003                                                                              |                                    |
| AUTOEPURE 3000<br><b>EPUR NATURE</b>                                                   | 5                            | 2011-004                                                                              | X                                  |
| KLARO EASY<br><b>GRAF Distribution SARL</b>                                            | 8                            | 2011-005                                                                              |                                    |
| TRICEL P6<br><b>KMG</b>                                                                | 1 à 6                        | 2011-006                                                                              | X                                  |
| TRICEL<br><b>KMG KILLARNEY PLASTICS</b>                                                | 9,11,14 et 20                | 2011-006-ext1/ext2 -<br>2011-006-ext3/ext4 -<br>2011-006-ext5/ext6 -<br>2011-006-ext9 |                                    |
| TRICEL<br><b>KMG KILLARNEY PLASTICS</b><br>Modèles FR17/9000 et FR                     | 15 à 17                      | 2011-006-ext7/ext8                                                                    |                                    |

|                                                 |       |          |   |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---|
| 17/10000                                        |       |          |   |
| Assainissement Autonome<br><b>COMPACT'O ST2</b> | 4 à 6 | 2011-007 | X |
| EYVI 07 PTE<br><b>SMVE</b>                      | 7     | 2011-008 |   |
| OPUR<br><b>SUPER COMPACT 3</b>                  | 3     | 2011-009 |   |
| <b>STEPIZEN 1-5 EH</b>                          | 5     | 2011-010 | X |
| EPURALIA<br><b>ADVISAEN</b>                     | 5     | 2011-012 | X |
| KLÄROFIX 6<br><b>UTP UMWELTECHNIK PÖHNL</b>     | 1 à 6 | 2011-013 | X |



| FILIERES AGREES                         | Nombre d'Equivalent Habitant                         | Avis relatif à l'agrément N :                                                                                                                                                                                                                          | Ouvrages pouvant être mis en place |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DBO EXPERT inc – ENVIRO SEPTIC ES 6EH   | 6                                                    | 2011-014                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Sébico<br>SEPTODIFFUSEUR SD             | 2 à 20                                               | 2011-015                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| BIOKUBE (5EH)                           | 5                                                    | 2011-016                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| BIOCLEANER<br>B 4 PP (4EH)              | 4                                                    | 2011-017                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| EPURFIX<br>CP MC (6EH)                  | 6                                                    | 2011-018                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| PRECOFLO<br>CP (5EH)                    | 5                                                    | 2011-019                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| EPURFLO<br>MINI CP                      | 5 à 10                                               | 2011-020                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| EPURFLO<br>MAXI CP                      | 12 à 20                                              | 2011-021                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| AQUATIRIS<br>PHYTOEPURATION             | 5                                                    | 2011-022                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| AQUATEC<br>VLF ATF-8EH                  | 8                                                    | 2011-023                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| ABAS<br>SIMBIOSE(4BP-5BP-5BIC)          | 4 et 5                                               | 2011-024                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| SIMOP<br>BIOXYMOP 6025/06               | 6                                                    | 2012-001                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Eloy Water<br>OXYFIX C-90 MB            | 4,5,6,9 et 11                                        | 2012-002                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| STATEPUR<br>MAXI CP                     | 5, 6, 7, 8, 10, 12,14 et 17                          | 2012-006                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| STATEPUR<br>MINI CP et MEGA CP          | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,17 et 20                      | 2012-008                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| EPURBA COMPACT                          | 5,10 15 et 20                                        | 2012-010                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| DBO EXPERT<br>ENVIRO-SEPTIC ES          | (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 EH) | 2012-011                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| STOC ENVIRONNEMENT<br>OXYFILTRE 9 et 17 | 9 et 17                                              | 2012-012                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| EPUR NATURE<br>AUTOEPURE                | 4000 (8EH), 5000 (10EH), 7000 (15EH), 9000 (20EH)    | 2011-004 - 2011-004 bis et 2012-013                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| BIOROCK D10<br>BIOROCK                  | 10                                                   | 2012-014                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| EPUR<br>BIOFRANCE ROTO                  | 8, 12, 16, 20                                        | 2012-019                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| EPUR<br>BIOFRANCE<br>Modèles Bloc       | (6, 8, 12, 16, 20 EH)                                | 2012-020                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| EPUR<br>BIOFRANCE PLAST                 | (8, 12, 16, 20 EH)                                   | 2012-021                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| IFB Environnement<br>Végépure Compact   | 4 EH à 20 EH                                         | 2012-023-ext01-2012-023-ext02- 2012-023-ext03-2012-023-ext04-2012-023-ext05-2012-023-ext06-2012-023-ext07- 2012-023-ext08- 2012-023-ext09-2012-023-ext10-2012-023-ext11- 2012-023-ext12- 2012-023-ext13- 2012-023-ext14- 2012-023-ext15-2012-023-ext16 | X                                  |
| IFB Environnement<br>Végépure ProMS     | 4 à 20                                               | 2012-024                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| EPURFLO<br>MAXI CP                      | 5,6,7,8,10,12,14,17 et 20                            | 2012-026                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |
| EPURFix<br>Modèles CP                   | 5,6 et 8                                             | 2012-027                                                                                                                                                                                                                                               | X                                  |

|                                                                       |                                            |                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EPURFLO<br>MINI CP et MEGA CP                                         | (5,6,7,8,10)<br>Et<br>(12,14,17,20)        | 2012-028                                                                                  |   |
| PRECOFLO<br>Modèles CP                                                | 4,5,6,8,10,12,15,18<br>et 20               | 2012-029                                                                                  | X |
| SEBICO<br>Microstations Aquameris,<br>Modèles 5 EH, 8 EH et 10 EH : : | 5,8 et 10                                  | 2012-030, 2012-030-mod01,<br>2012-030-ext01, 2012-030-<br>ext01-mod01, 2012-030-<br>ext02 | X |
| KLARO<br>Modèles Quick<br><br>Modèles EASY                            | (4, 6, 8 EH)<br><br>(18 EH)                | 2012-031                                                                                  | X |
| Ouest Environnement<br>Compactodiffuseur à zéolithe                   | (9 EH)                                     | 2012-033                                                                                  |   |
| GECOFLO<br>Modèles CP MC                                              | (3, 5, 7, 10, 15, 20<br>EH)                | 2012-034                                                                                  | X |
| STRATEPUR<br>MAXI CP                                                  | (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,<br>14, 17, 20 EH ) | 2012-035                                                                                  | X |
| STRATEPUR<br>MINI CP et MEGA CP                                       | ( 5, 6, 7, 8, 10, 12,<br>14, 17, 20 EH)    | 2012-036                                                                                  | X |
| STRADAL<br>EPURBA COMPACT                                             | (4, 5, 6, 8, 10, 12,<br>15, 18, 20 EH )    | 2012-037                                                                                  | X |
| ALBIXON<br>TP-5EO                                                     | 5                                          | 2012-038                                                                                  | X |
| WPL Limited<br>WPL DIAMOND                                            | 5                                          | 2012-039                                                                                  | X |
| SOTRALENTZ<br>EPANBLOC faible profondeur                              | (6 EH)                                     | 2012-043                                                                                  |   |
| SOTRALENTZ<br>EPANBLOC faible profondeur                              | (6 EH)                                     | 2012-043                                                                                  |   |
| KESSEL AG<br>InnoClean PLUS EW6                                       | (6 EH)                                     | 2012-041                                                                                  |   |
| KESSEL AG<br>InnoClean PLUS Modeles EW                                | 4,8 et 10                                  | 2012-041-2012-<br>041-ext01- 2012-041-ext02-<br>2012-041-ext03                            | X |
| CONDER ENVIRONMENTAL<br>SOLUTIONS<br>CONDER CLEREFLO ASP              | 8                                          | 2012-045                                                                                  |   |
| PREMIER TECH FRANCE<br>KOKOPUR                                        | 5 EH et 10 EH                              | 2013-001 et 2013-001 ext001                                                               | X |
| ATB France<br>PUROO 6                                                 | 1 à 6                                      | 2013-003                                                                                  | X |

Certaines filières agréées ci-dessus peuvent engendrer la mise en place d'un poste de relevage permettant une dispersion et/ou un rejet à faible profondeur (alimentation électrique à prévoir).

La mise en place des filières devra tenir compte des prescriptions techniques et des conditions de mise en œuvre du titulaire de l'agrément.



