



480 Rue Pierre Compte
ZI de Pechnaugué III
31340 VILLEMATIER
T 05.62.78.09.69
contact@step-concept.fr
<http://step-concept.fr>

OBJET : annexe au dossier d'étude de faisabilité d'un assainissement non collectif ; Mr LAMIRAULT

La parcelle du projet n'ayant aucun exutoire pouvant accepter les eaux traitées et n'ayant de capacité suffisante d'infiltration, il a été convenu de réutiliser les eaux traitées en arrosage de haies.

Nous préconisons donc :

- Mise en place d'une pompe immergée type Aqua Sub de 2,5m³/H à 3,3bars avec flotteur manque d'eau et flotteur de mise en route,
- Tout équipement d'aspiration,
- Un réservoir à vessie de 100L pour le maintien de pression,
- 2 tamis à filtre acétal INOX moule 130 microns,
- 1 régulateur de 1,5 à 3,5 bars,
- 100 ml de goutte à goutte Hydroblum avec arroseur intégrés de 2,2 L/H espacés de 0,33m soit 300 goutteurs permettant un arrosage de 660 L :H
- Un programmeur de mise en route

Le goutte à goutte devra être enterré en 1ou 2 rangées sur une haie de 50ml minimum.

Restant à votre disposition

Bien cordialement

*Mathieu COUDERC,
Gérant*

STEP CONCEPT
480 Rue Pierre Compte - ZI de Pechnaugué III
31340 VILLEMATIER
contact@step-concept.fr
Tél : 05.62.78.09.69
Siret : 801 497 983 000 32