

Commune : SALLES SUR L'HERS

Lieu dit "Chemin de la Tour d'Envie"

Date : 29 Juin 2021

Schéma de principe

Filière d'assainissement préconisée

Echelle: 1/250

Bureau d'études OPALE
Z.A La Plaine
11 300 Cournanel
Tél: 04 68 69 20 01
Fax: 04 68 20 97 73



Conduite d'évacuation type
drain de dispersion de 10 ml
(L 10ML X l 0.5m)

Zone pour le trop plein
avec Clapet anti retour


Zone d'implantation pour une filière agréée de
4 Equivalents Habitants.
(Partie au journal officiel de la République Française)
Déroctage éventuel à prévoir

pente de 0 à 2 %

pente de 2 à 5 %

Accès

Chemin communal



Le dimensionnement est établi en fonction des
formations recueillies auprès du pétitionnaire.
Le respect des distances préconisées.
L'accès pour l'entretien des ouvrages
devra être possible.
Le nombre de sorties d'effluents est donné
à titre indicatif, toutes les eaux usées des habitations
devront rejoindre le prétraitement.
L'ouvrage existant est à vidanger et extraire ou
à démolir.
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement
sont déconseillées.
L'écoulement gravitaire devra être respecté lors
de l'implantation des ouvrages.
Le rejet sera effectué au talus sur la parcelle,
avec un clapet anti retour à ce point de rejet.
Le déroctage éventuel à prévoir lors de la mise en place
des ouvrages.